



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам

тел. 8-(3516)-14-32-04, электронный адрес: ondsat@74.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74-4-2023/0056-ПП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам — заместителя главного государственного инспектора Саткинского и Катав-Ивановского районов по пожарному району Кашина Дениса Викторовича №74-4-2023/0056рс от «16» февраля 2023 года в период с «20» февраля 2023 г. по «03» марта 2023г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал Директор ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» Башкова С.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.17 (1)).	01.03.2024	

2.	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены	Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.3 .	01.03.2024	
3.	-На объекте защиты продолжается эксплуатация системы противопожарной защиты (далее - СПС) с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет), в том числе при наличии рекомендаций организации, осуществляющей техническое обслуживание СПС объекта защиты, о необходимости модернизации СПС, замене технических средств СПС и повышения достоверности сигналов о пожаре- акт контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре № 54 от 10 декабря 2012 года.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п. 54; Пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638)	01.03.2024	
4.	Руководитель организации не обеспечил повторное проведение обработки деревянных конструкций чердачного помещения объекта защиты огнезащитным покрытием.	Постановление правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.13.	01.03.2024	
5.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер в помещении столовой.	Постановление правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.43.	01.03.2024	
6.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. (Очистку вентиляционных систем пожаро-взрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаро-взрывобезопасными способами.)	Постановление правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.43.	01.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому

районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 456910 Челябинская область, г.Сатка, ул.имени 100-летия «Комбината «Магнезит», д.7, кабинет 305, в срок до 12.09.2023г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 23 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области -заместителю главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным лицом.

Директор ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» Башкова С.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области Валиулина Т.Г..

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.